



T.C.  
DİYARBAKIR VALİLİĞİ  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 43289121-755.99-E.6058105

01.06.2016

Konu: Kaçak Akım Rölelerinin Kontrol  
Edilmesi

..... KAYMAKAMLIĞINA  
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 27.05.2016 tarihli ve 5904500 sayılı Bakanlık yazısı.

Eğitimde FATİH projesi kapsamında kurulumları yapılan 2. Faz 3. Kısım Yerel Alan Ağı Kurulumu işine ait Kontrol Teşkilatlarınca yapılan incelemeler sonucunda; kurulum yapılan okullardaki "Kaçak Akım Rölelerinden" bazılarının çalışmadığı Bakanlığımızın ilgi yazısında belirtilmiş olup, kurulum yapılan ilçeniz okullarına gerekli duyurunun yapılarak, ekte gönderilen talimat doğrultusunda kontrol işlemlerinin aylık olarak yapılmasının sağlanması, ayrıca çalışmayan rölelerin tespitinde 444 75 55 Pusula Çağrı Merkezi aranarak, arıza bildiriminin yapılması hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

İhsan KOÇ  
Vali a.  
Millî Eğitim Müdür Yrd.

EKLER:

- 1-İlgi Yazı
- 2-Kaçak Akım Rölesi Test Talimatı

DAĞITIM

17 İlçe Kaymakamlıklarına (İlçe MEM)

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Cad.  
Yenişehir/DİYARBAKIR

Ayrıntılı bilgi için: Uzm Öğrt. Murat ERDOĞAN  
Tel: (0 412) 226 58 51 Faks: (0 412) 226 58 28  
e-posta:btkoordinatör21@meb.gov.tr



T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35558626-755.99-E.5904500

27.05.2016

Konu : Kaçak Akım Rölelerinin Kontrol Edilmesi

..... VALİLİĞİNE  
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 10.05.2016 tarihli ve 5241179 sayılı yazı.

Eğitimde FATİH projesi kapsamında kurulumları yapılan 2. Faz 3. Kısım Yerel Alan Ağı Kurulumu işine ait Kontrol Teşkilatlarınca yapılan incelemeler sonucunda; kurulum yapılan okullardaki "Kaçak Akım Rölelerinden" bazılarının çalışmadığı tespit edilmiştir.

Kurulum yapılan okullarımıza gerekli duyurunun yapılarak, ekte gönderilen talimat doğrultusunda kontrol işlemlerinin aylık olarak yapılmasının sağlanması, ayrıca çalışmayan rölelerin tespitinde 444 75 55 Pusula Çağrı Merkezi aranarak, arıza bildiriminin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet Onur AK  
Bakan a.  
Genel Müdür

Eki:

Test Talimatı (1 Sayfa)


Dağıtım:

(Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van) İl Milli Eğitim Müdürlükleri

Adres :  
Elektronik Ağ:  
e-posta : cekmekci@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Çağatay EKMEKÇİ  
Tel: 0 312 296 94 54  
Faks:

## KAÇAK AKIM RÖLESİ TEST TALİMATI



**Test Tuşu;** kaçak akım rölesini test etmek için kullanılmaktadır.

**Açma-Kapama Şalteri:** Enerji akışını açıp kapamayı sağlar. Test tuşunun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için kullanılır.

**Bu cihaz elektrik akışıyla ilgili olduğu için, Test işlemleri yapılmadan önce elektrikli cihazların kullanılması sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerini alınız.**

**Test işlemlerini yaparken elektrik akımını iletmeyen bir sopa veya çubuk kullanınız. Güvenlik açısından çıplak elle test işlemi yapmayınız.**

Yapılması gerekenler;

- 1- Kaçak Akım Rölesinin üzerindeki açma-kapama şalterinin açık konumda olup-olmadığı kontrol edilir. Kapalı ise açık konuma getirilir.
- 2- Kaçak Akım Rölesinin üzerindeki test tuşuna basılır ve yanındaki açma-kapama şalterinin otomatik olarak kapalı konuma gelip-gelmediği gözlemlenir.
- 3- Kapalı konuma gelen açma-kapama şalteri tekrar açık hale getirilir. Test tamamlanmış olur.
- 4- Test tuşuna basıldığı halde açma-kapama şalteri kapalı konuma gelmiyorsa, bu o Kaçak Akım Rölesinin arızalı olduğu anlamına gelmektedir.
- 5- Arızalı Kaçak Akım Rölesi tespit edildiğinde, Pusula Çağrı Merkezi (444 75 55) aranarak, arıza kaydı bildirilir. Kaçak Akım Rölesi tamir edildikten sonra test işlemleri tekrarlanır.
- 6- Aylık periyotlarda test işlemleri tekrarlanır.

*Okunul*